

Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination


FA
EN
AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۴۶۰۰۰
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

7001023808



برای مشاهده مفad و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع علی فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازى نور.

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماش سستقیم دست و یا ضریب وارد کردن به مازول LED خودداری نمایید.
- ۴- در محیطی که بارهای موتوری مختلف در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات ساختهای مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استabilizer استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۶- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 5- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 6- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

- ۱- لاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توخي الأمان في توصيل الأسلاك الأرضية.
- ۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.
- ۴- في البيئة التي تتستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۵- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الآلات أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث أضرار خطيرة في نظام الإيصال بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۶- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.

